

## **Égéstermék elvezetők**

A 63/2012 (XII.11.) BM rendelet 2. mellékletében található leírásnak megfelelően az egyes karakterkódok magyarázata az alábbi:

### **1. karakter**

E: Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető. K: Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm<sup>2</sup> járat keresztmetszetig.

N: Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm<sup>2</sup> járat keresztmetszet felett, 10.000 cm<sup>2</sup>-ig.

G: Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.

### **2. karakter**

N: Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.

Z: Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.

T: Tartalék égéstermék-elvezető.

### **3. karakter**

H: Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. T: Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

### **4. karakter**

S: Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

G: Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.